


文物保护工程（四方）初验表

工程名称	温县北平皋原氏祠堂修缮工程（二期）	时代	清	保护级别	省级
地址	河南省焦作市温县北平皋村	使用单位			
方案审批部门	河南省文物局	批准文号	豫文物保（2020）160号		
建设单位	温县文化广电和旅游局				
设计单位	河南省文保科技有限公司	资质	乙级	设计负责人	李航飞
监理单位	河南东方文物建筑监理有限公司	资质	甲级	监理负责人	张亚美
施工单位	河南商都古建工程有限公司	资质	二级	施工负责人	周韶
开工时间	2024.4.11	竣工时间	2024.6.28		
项目简介	温县省级文物保护单位温县北平皋原氏祠堂修缮工程（二期），现有建筑进行维修，主要包含山门、大殿、转角房、三座单体维修。坍塌墙体拆除重新砌筑，后建建筑拆除及清理清运，佚失部件重新补配，腐烂构件拆除补配。该工程现已完工。			 施工单位（盖章）	
经费使用情况	原预算	竣工决算	结余或超支原因		
专家验收	成员：韩长松 冯春艳 张丽芳 2024年11月28日 经对温县北平皋原氏祠堂维修（二期）工程的现场验收和资料审核，专家组认为该维修工程符合《北平皋原氏祠堂修缮工程设计方案》的要求，质量基本合格，资料齐全，原则上予以通过，但须作如下整改： 1. 更换维修部分不符合要求的水构件； 2. 对内灰墙面予以整改； 3. 清除屋面、墙体上的污渍； 4. 完善相关资料。				
设计单位意见	意见：  负责人：李航飞 2024年11月28日				
监理单位意见	意见：  负责人：张亚美 2024年11月28日				
建设单位意见	意见：  负责人：周韶 年 月 日				
注：	竣工验收需提供的资料： 1. 竣工报告。2. 施工现场及工程前后对比照片。3. 竣工图。4. 竣工决算。				